

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DZ 04/2009

1. Producent wyrobu budowlanego:

Astroflame Fireseals Ltd. Unit 8, The I.O. Centre
Stephenson Road, Segensworth, Fareham, PO15 5RU Wielka Brytania
wprowadzany na rynek przez
ALFASEAL Michał Szyjkowski, ul. Młynarska 2 A, 05-500 Piaseczno, Polska

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Masa uszczelniająca – ASTRO INTU MASTIC

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU: 24.30.22-53.20 (Masa uszczelniająca ASTRO INTU MASTIC)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Masa przeznaczona jest do uzupełniania szczelin do 5mm, pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a rurą po zamontowaniu kołnierzy ASTRO COLLAR lub opasek ASTRO WRAP.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8107/2009 ważna do 29.07.2014.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Odporność ogniowa oraz właściwości techniczne masy uszczelniającej ASTRO INTU MASTIC zgodnie z p. 3.5. Tablica 5, Aprobaty Technicznej AT-15-8107/2009.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Certyfikat Zgodności nr ITB-1859/W wydany 20.11.2009 r. , Certyfikat Akredytacji PCA nr AC 020.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany objęty deklaracją jest zgodny ze specyfikacją techniczną podaną w pkt. 5.

Piaseczno 18.01.2010

.....
(miejsce i data wystawienia)

ALFASEAL
Systemy ogniochronne
Szyjkowski
Michał Szyjkowski

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)